ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗ ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε.

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 11 • Γρ. 128 • ΤΘ 123 • 452 21 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ. 2651022520 • Fax: 2651033244

Δοκιμές
Αρ.Πιστ. 1156

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ο Κ Ι Μ Ω Ν

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	
Δ.Ε.Υ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	
Ιωάννινα	
Υπ΄ όψη	: Κου Προέδρου

Αρ. Πιστοποιητικού	: **Β11120 (16-09-2026)**
Αρ. Αντιγράφων	: **1**
Ημ/νία Παραλαβής Δείγματος	: **08/09/2026**
Ημ/νία Έναρξης Ανάλυσης	: **08/09/2026**
Ημ/νία Ολοκλήρωσης Ανάλυσης	: **11/09/2026**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	
Κωδικός	: **130-Α947-26-Ν2397**
Κατηγορία	: **Νερό**
Περιγραφή	: **ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ**
Κατάσταση	: **Κανονική**
Παρατηρήσεις	: **Η οσμή και η γεύση στο δείγμα ήταν ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ.**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	
Δειγματοληψία	: **Πελάτης**
Ημ/νία Δειγ/ψίας	: 08/**09/2026**
Συσκευασία	: **Σε γυάλινη αποστειρωμένη φιάλη και πλαστική ½ l**
Συντήρηση	: **2 – 8°C**
Μεταφορά	: **Σε φορητό ψυγείο**

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Παράμετροι Ανάλυσης	Αποτελέσματα	Μονάδες Μέτρησης	Μέθοδος	Νομοθετικά Όρια της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β/25-05-2023)
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	Δεν ανιχνεύθηκαν	cfu/100 ml	ISO 9308–1:2014	0
E. coli	Δεν ανιχνεύθηκαν	cfu/100 ml	ISO 9308–1:2014	0
Εντερόκοκκοι	Δεν ανιχνεύθηκαν	cfu/100 ml	ISO 7899–2:2000	0
Ο.Μ.Χ. 37°C	Δεν ανιχνεύθηκαν	cfu/1 ml	ISO 6222:1999	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Ο.Μ.Χ. 22°C	Δεν ανιχνεύθηκαν	cfu/1 ml	ISO 6222:1999	
pH	7,4	pH Units, 25°C	ISO 10523:2008	6,5 – 9,5
Αγωγιμότητα	383	μS/cm, 20°C	ΕΛΟΤ EN 27888:1993	< 2500μS/cm
Αμμώνιο	Δεν ανιχνεύθηκε (< 0,02)	mg/l	HACH method 8038	< 0,50 mg/l
Υπολειμματικό Χλώριο	0,31	mg/l	HACH method 8021 (DPD method)	--------
Θολερότητα	0,43	NTU	ISO 7027-1:2016	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Χρώμα	Δεν ανιχνεύθηκε (<3)	mg/l Pt – Co	APHA 2120C	
Νιτρικά – NO_3^-	11,9	mg/l	APHA 4500-NO3- Method B	50 mg/l

Υπογραφή:	**Δρ. Δημήτριος Δημητρίου**	**Χρήστος Δημ. Δημητρίου**
	Βιολόγος – Μικροβιολόγος	**Γενικός Διευθυντής**
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:	**16/09/2026**	

- Η παρούσα έκθεση δοκιμής δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
- Όσες δοκιμές επισημαίνονται με αστερίσκο (*) στον πίνακα των δοκιμών δεν υπάγονται στο πεδίο διαπίστευσης.
- Τα στοιχεία του δείγματος δίδονται Κατά Δήλωση Πελάτη.