ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗ **ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε.**

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 11 • Γρ. 128 • ΤΘ 123 • 452 21 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ. 2651022520 • Fax: 2651033244

Δοκιμές
Αρ.Πιστ. 1156

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ
Δ.Ε.Υ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ιωάννινα
Υπ΄ όψη : Κου Προέδρου

Αρ. Πιστοποιητικού	: **Β11937 (09-10-2026)**
Αρ. Αντιγράφων	: **1**
Ημ/νία Παραλαβής Δείγματος	: **06/10/2026**
Ημ/νία Έναρξης Ανάλυσης	: **06/10/2026**
Ημ/νία Ολοκλήρωσης Ανάλυσης	: **09/10/2026**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	
Κωδικός	: **130-A1055-26-N2666**
Κατηγορία	: **Νερό**
Περιγραφή	: **Τροφοδοτικός αγωγός πόλης Ιωαννίνων**
Κατάσταση	
Παρατηρήσεις	: **Κανονική**
	: **Η οσμή και η γεύση στο δείγμα ήταν ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ.**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	
Δειγματοληψία	: **Πελάτης**
Ημ/νία Δειγ/ψίας	: **06/10/2026**
Συσκευασία	: **Σε γυάλινη αποστειρωμένη φιάλη και πλαστική ½ l**
Συντήρηση	: **2 – 8°C**
Μεταφορά	: **Σε φορητό ψυγείο**

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Παράμετροι Ανάλυσης	**Αποτελέσματα**	**Μονάδες Μέτρησης**	**Μέθοδος**	**Νομοθετικά Όρια της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β/25-05-2023)**
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	Δεν ανιχνεύθηκαν	cfu/100 ml	ISO 9308–1:2014	0
E. coli	Δεν ανιχνεύθηκαν	cfu/100 ml	ISO 9308–1:2014	0
Εντερόκοκκοι	Δεν ανιχνεύθηκαν	cfu/100 ml	ISO 7899–2:2000	0
Ο.Μ.Χ. 37°C	Δεν ανιχνεύθηκαν	cfu/1 ml	ISO 6222:1999	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Ο.Μ.Χ. 22°C	Εκτιμώμενος αριθμός 4	cfu/1 ml	ISO 6222:1999	
pH	7,6	pH Units, 25°C	ISO 10523:2008	6,5 – 9,5
Αγωγιμότητα	472	μS/cm, 20°C	ΕΛΟΤ EN 27888:1993	< 2500μS/cm
Αμμώνιο	< 0,02	mg/l	HACH method 8038	< 0,50 mg/l
Υπολειμματικό Χλώριο	0,5	mg/l	HACH method 8021 (DPD method)	--------
Θολερότητα	0,33	NTU	ISO 7027-1:2016	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Χρώμα	<10	mg/l Pt – Co	APHA 2120C	
Νιτρικά – NO_3^-	5,2	mg/l	APHA 4500-NO3- Method B	50 mg/l
Νιτρώδη – NO_2^-	<0,041	mg/l	HACH method 8507	0,50
Θειικά – SO_4^{2-}	17	mg/l	HACH method 8051	250,0

Υπογραφή: **Δρ. Δημήτριος Δημητρίου**
Βιολόγος – Μικροβιολόγος

Χρήστος Δημ. Δημητρίου
Γενικός Διευθυντής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: **09/10/2026**

- Η παρούσα έκθεση δοκιμής δεν επιτρέπετ υ ερ ή.
- Όσες δοκιμές επισημαίνονται με αστερίσκο (*) στον πινακα των δοκιμων δεν υπαγονται στο πεδιο διαπιστευσης.
- Τα στοιχεία του δείγματος δίδονται Κατά Δήλωση Πελάτη.