

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ		Αρ. Πιστοποιητικού	: B2373 (22-04-2025)
Δ.Ε.Υ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα Υπ' όψη : Κου Προέδρου / Κας Κοσιάφτη		Αρ. Αντιγράφων	: 1
		Ημ/νία Παραλαβής Δείγματος	: 08/04/2025
		Ημ/νία Έναρξης Ανάλυσης	: 08/04/2025
		Ημ/νία Ολοκλήρωσης Ανάλυσης	: 11/04/2025
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	
Κωδικός	: 118-A357-25-N1008	Δειγματοληψία	: Πελάτης
Κατηγορία	: Νερό	Αρ. Σχεδίου Δειγ/ψίας	: ΖΗΤΗΘΗΚΕ
Περιγραφή	: Βρύση Καταναλωτή – ΚΟΣΜΗΡΑ	Συσκευασία	: Σε γυάλινη αποστειρωμένη φιάλη και πλαστική ½ l
Κατάσταση	: Κανονική	Συντήρηση	: 2 – 8°C
Παρατηρήσεις	: Η οσμή και η γεύση στο δείγμα ήταν ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ.	Μεταφορά	: Σε φορητό ψυγείο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Παράμετροι Ανάλυσης	Αποτελέσματα	Μονάδες Μέτρησης	Μέθοδος	Νομοθετικά Όρια της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β/25-05-2023)
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	Δεν ανιχνεύθηκαν	cfu/100 ml	ISO 9308-1:2014	0
E. coli	Δεν ανιχνεύθηκαν	cfu/100 ml	ISO 9308-1:2014	0
Εντερόκοκκοι	Δεν ανιχνεύθηκαν	cfu/100 ml	ISO 7899-2:2000	0
O.M.X. 37°C	Δεν ανιχνεύθηκαν	cfu/1 ml	ISO 6222:1999	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
O.M.X. 22°C	Δεν ανιχνεύθηκαν	cfu/1 ml	ISO 6222:1999	
pH	7,7	pH Units, 25°C	ISO 10523:2008	6,5 – 9,5
Αγωγιμότητα	250,5	μS/cm, 20°C	ΕΛΟΤ EN 27888:1993	< 2500 μS/cm
Αμμώνιο	Δεν ανιχνεύθηκε (< 0,02)	mg/l	HACH method 8038	< 0,50 mg/l
Υπολειμματικό Χλώριο	0,23	mg/l	HACH method 8021 (DPD method)	-----
Θολερότητα	0,25	NTU	ISO 7027-1:2016	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Χρώμα	Δεν ανιχνεύθηκε (< 3)	mg/l Pt – Co	APHA 2120C	
Νιτρικά – NO ₃ ⁻	12,99	mg/l	APHA 4500-NO ₃ -Method B	50,0

Υπογραφή:	Δρ. Δημήτριος Δημητρίου	Χρήστος Δημ. Δημητρίου
	Βιολόγος – Μικροβιολόγος	Γενικός Διευθυντής
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:	22/04/2025	

- Η παρούσα έκθεση δοκιμής δεν επιτρέπεται να αναπαράχθει χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
- Όσες δοκιμές επισημαίνονται με αστερίσκο (*) στον πίνακα των δοκιμών δεν υπάγονται στο πεδίο διαπίστευσης.
- Τα στοιχεία του δείγματος δίδονται Κατά Δήλωση Πελάτη.