

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	Αρ. Πιστοποιητικού : B7709 (19-06-2026) Αρ. Αντιγράφων : 1 Ημ/νία Παραλαβής Δείγματος : 15/06/2026 Ημ/νία Έναρξης Ανάλυσης : 15/06/2026 Ημ/νία Ολοκλήρωσης Ανάλυσης : 18/06/2026
Δ.Ε.Υ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα Υπ' όψη : Κου Προέδρου	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Κωδικός : 130-A590-26-N1625 Κατηγορία : Νερό Περιγραφή : Ν. Ζωή Κατάσταση : Κανονική Παρατηρήσεις : Η οσμή και η γεύση στο δείγμα ήταν ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ.	Δειγματοληψία : Πελάτης Ημ/νία Δειγ/ψίας : 15/06/2026 Συσκευασία : Σε γυάλινη αποστειρωμένη φιάλη και πλαστική ½ l Συντήρηση : 2 – 8°C Μεταφορά : Σε φορητό ψυγείο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Παράμετροι Ανάλυσης	Αποτελέσματα	Μονάδες Μέτρησης	Μέθοδος	Νομοθετικά Όρια της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β/25-05-2023)
Ολικά Κολοβακτηριειδή	Δεν ανιχνεύθηκαν	cfu/100 ml	ISO 9308-1:2014	0
E. coli	Δεν ανιχνεύθηκαν	cfu/100 ml	ISO 9308-1:2014	0
Εντερόκοκκοι	Δεν ανιχνεύθηκαν	cfu/100 ml	ISO 7899-2:2000	0
Ο.Μ.Χ. 37°C	Δεν ανιχνεύθηκαν	cfu/1 ml	ISO 6222:1999	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Ο.Μ.Χ. 22°C	Δεν ανιχνεύθηκαν	cfu/1 ml	ISO 6222:1999	
pH	7,7	pH Units, 25°C	ISO 10523:2008	6,5 – 9,5
Αγωγιμότητα	429	μS/cm, 20°C	ΕΛΟΤ EN 27888:1993	< 2500μS/cm
Αμμώνιο	Δεν ανιχνεύθηκε (< 0,02)	mg/l	HACH method 8038	< 0,50 mg/l
Υπολειμματικό Χλώριο	0,21	mg/l	HACH method 8021 (DPD method)	-----
Θολερότητα	0,51	NTU	ISO 7027-1:2016	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Χρώμα	<10	mg/l Pt – Co	APHA 2120C	
Νιτρικά – NO ₃ ⁻	8,9	mg/l	APHA 4500-NO ₃ -Method B	50 mg/l

Υπογραφή:	Δρ. Δημήτριος Δημητρίου Βιολόγος – Μικροβιολόγος	Χρήστος Δημ. Δημητρίου Γενικός Διευθυντής
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 19/06/2026		

- Η παρούσα έκθεση δοκιμής δεν επιτρέπεται να αναπαράχθει χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
- Όσες δοκιμές επισημαίνονται με αστερίσκο (*) στον πίνακα των δοκιμών δεν υπάγονται στο πεδίο διαπίστευσης.
- Τα στοιχεία του δείγματος δίδονται Κατά Δήλωση Πελάτη.