



## ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ                                          |                     | Αρ. Πιστοποιητικού          | : B8441 (03-10-2025)    |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Δ.Ε.Υ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ<br>Ιωάννινα<br>Υπ' όψη : Κου Προέδρου |                     | Αρ. Αντιγράφων              | : 1                     |
|                                                          |                     | Ημ/νία Παραλαβής Δείγματος  | : 23/07/2025            |
|                                                          |                     | Ημ/νία Έναρξης Ανάλυσης     | : 23/09/2025            |
|                                                          |                     | Ημ/νία Ολοκλήρωσης Ανάλυσης | : 01/10/2025            |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ                                       |                     | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ     |                         |
| Κωδικός                                                  | : 118-A859-25-N2706 | Δειγματοληψία               | : Πελάτης               |
| Κατηγορία                                                | : Νερό              | Ημ/νία Δειγ/ψίας            | : 23/07/2025            |
| Περιγραφή                                                | : ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | Συσκευασία                  | : Σε πλαστική φιάλη ½ l |
| Κατάσταση                                                | : Κανονική          | Συντήρηση                   | : 2 – 8°C               |
| Παρατηρήσεις                                             | : -----             | Μεταφορά                    | : Σε φορητό ψυγείο      |

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

**Πίνακας 1 :** Δοκιμές που έχουν διεξαχθεί σε ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ υπεργολαβικό ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ εργαστήριο με Αρ. Πιστ. 102 (Όσες δοκιμές επισημαίνονται με αστερίσκο (\*) στον πίνακα των δοκιμών δεν υπάγονται στο πεδίο διαπίστευσης του υπεργολάβου).

| Παράμετροι Ανάλυσης      | Αποτελέσματα                    | Μονάδες Μέτρησης | Μέθοδος    | Νομοθετικά Όρια της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 /2023 (ΦΕΚ 3525/Β/25-05-2023) |
|--------------------------|---------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Χλωριώδη                 | Δεν ανιχνεύθηκαν<br>( < 0,003)  | mg/l             | LC – MS/MS | 0,25                                                                      |
| Χλωρικά                  | Δεν ανιχνεύθηκαν<br>( < 0,0006) | mg/l             | LC – MS/MS | 0,25                                                                      |
| Δισφαινόλη Α             | Δεν ανιχνεύθηκε<br>( < 0,75)    | μg/l             | LC – MS/MS | 2,5                                                                       |
| Μικροκυστίνη LR          | Δεν ανιχνεύθηκε<br>( < 0,3)     | μg/l             | LC – MS/MS | 1,0                                                                       |
| Άθροισμα των PFAS        | Δεν ανιχνεύθηκαν<br>( < 0,1)    | μg/l             | LC – MS/MS | 0,10                                                                      |
| Αλογονοοξικά οξέα (HAA5) | Δεν ανιχνεύθηκαν<br>( < 10)     | μg/l             | LC – MS/MS | 60                                                                        |
| Χλωροοξικό οξύ (MCA)     | Δεν ανιχνεύθηκε<br>( < 10)      | μg/l             | LC – MS/MS |                                                                           |
| Διχλωροοξικό οξύ (DCA)   | Δεν ανιχνεύθηκε<br>( < 10)      | μg/l             | LC – MS/MS |                                                                           |
| Τριχλωροοξικό οξύ (TCA)  | Δεν ανιχνεύθηκε<br>( < 10)      | μg/l             | LC – MS/MS |                                                                           |
| Βρωμοοξικό οξύ (MBA)     | Δεν ανιχνεύθηκε<br>( < 10)      | μg/l             | LC – MS/MS |                                                                           |
| Διβρωμοοξικό οξύ (DBA)   | Δεν ανιχνεύθηκε<br>( < 10)      | μg/l             | LC – MS/MS |                                                                           |

- Η παρούσα έκθεση δοκιμής δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
- Τα αποτελέσματα ισχύουν για το δείγμα ως ελήφθη.
- Τα στοιχεία του δείγματος δίδονται Κατά Δήλωση Πελάτη.



Τα PFAS που αναφέρονται παραπάνω, είναι τα :

Perfluorodecanoic acid (PFDA), Perfluoro-1-heptanesulfonate (PFHpS), Perfluoro-1-pentanesulfonate (PFPeS), Perfluoro-n-dodecanoic acid (PFDoDA), Perfluoro-n-octanoic acid (PFOA), Perfluoro-1-butanesulfonate (PFBS), Perfluoro-1-hexanesulfonated (PFHxS), Perfluoro-1-tridecanesulfonate, Perfluoro-n-heptanoic acid (PFHpA), Perfluoro-n-pentanoic acid (PFPeA), Perfluoro-1-decanesulfonate (PFDS), Perfluoro-1-nonanesulfonate (PFNS), Perfluoro-1-undecanesulfonate, Perfluoro-n-hexanoic acid (PFHxA), Perfluoro-n-tridecanoic acid (PFTTrDA), Perfluoro-1-dodecanesulfonate, Perfluoro-1-octanesulfonate (PFOS), Perfluoro-n-butanoic acid (PFBA), Perfluoro-n-nonanoic acid (PFNA), Perfluoro-n-undecanoic acid (PFUnDA).

ΠΙΤΣΙΚΑ ΦΥΓΕΝΕΙΑ  
ΧΗΜΙΚΟΣ

Υπογραφή:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 03/10/2025

Χρήστος Δημ. Δημητρίου  
Γενικός Διευθυντής



- Η παρούσα έκθεση δοκιμής δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
- Τα αποτελέσματα ισχύουν για το δείγμα ως ελήφθη.
- Τα στοιχεία του δείγματος δίδονται Κατά Δήλωση Πελάτη.