

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ		Αρ. Πιστοποιητικού	: B8707 (09-07-2026)
Δ.Ε.Υ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα Υπ' όψη : Κου Προέδρου		Αρ. Αντιγράφων	: 1
		Ημ/νία Παραλαβής Δείγματος	: 01/07/2026
		Ημ/νία Έναρξης Ανάλυσης	: 01/07/2026
		Ημ/νία Ολοκλήρωσης Ανάλυσης	: 04/07/2026
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	
Κωδικός	: 130-A686-26-N1792	Δειγματοληψία	: Πελάτης
Κατηγορία	: Νερό	Ημ/νία Δειγ/ψίας	: 01/07/2026
Περιγραφή	: Αμφιθέα	Συσκευασία	: Σε γυάλινη αποστειρωμένη φιάλη και πλαστική ½ l
Κατάσταση	: Κανονική	Συντήρηση	: 2 – 8°C
Παρατηρήσεις	: Η οσμή και η γεύση στο δείγμα ήταν ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ.	Μεταφορά	: Σε φορητό ψυγείο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Παράμετροι Ανάλυσης	Αποτελέσματα	Μονάδες Μέτρησης	Μέθοδος	Νομοθετικά Όρια της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β/25-05-2023)
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	Δεν ανιχνεύθηκαν	cfu/100 ml	ISO 9308-1:2014	0
E. coli	Δεν ανιχνεύθηκαν	cfu/100 ml	ISO 9308-1:2014	0
Εντερόκοκκοι	Δεν ανιχνεύθηκαν	cfu/100 ml	ISO 7899-2:2000	0
Ο.Μ.Χ. 37°C	Δεν ανιχνεύθηκαν	cfu/1 ml	ISO 6222:1999	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Ο.Μ.Χ. 22°C	11	cfu/1 ml	ISO 6222:1999	
pH	7,6	pH Units, 25°C	ISO 10523:2008	6,5 – 9,5
Αγωγιμότητα	418	μS/cm, 20°C	ΕΛΟΤ EN 27888:1993	< 2500μS/cm
Αμμώνιο	Δεν Ανιχνεύθηκε (< 0,02)	mg/l	HACH method 8038	< 0,50 mg/l
Υπολειμματικό Χλώριο	0,38	mg/l	HACH method 8021 (DPD method)	-----
Θολερότητα	0,41	NTU	ISO 7027-1:2016	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Χρώμα	11	mg/l Pt – Co	APHA 2120C	
Νιτρικά – NO ₃ ⁻	7,4	mg/l	APHA 4500-NO ₃ -Method B	50 mg/l

Υπογραφή:	Δρ. Δημήτριος Δημητρίου Βιολόγος – Μικροβιολόγος	Χρήστος Δημ. Δημητρίου Γενικός Διευθυντής
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:	09/07/2026	

- Η παρούσα έκθεση δοκιμής δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
- Όσες δοκιμές επισημαίνονται με αστερίσκο (*) στον πίνακα των δοκιμών δεν υπάγονται στο πεδίο διαπίστευσης.
- Τα στοιχεία του δείγματος δίδονται Κατά Δήλωση Πελάτη.