



ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ		Αρ. Πιστοποιητικού : B9166 (20-07-2026)	
Δ.Ε.Υ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ		Αρ. Αντιγράφων : 1	
Ιωάννινα		Ημ/νία Παραλαβής Δείγματος : 15/07/2026	
Υπ' όψη : Κου Προέδρου		Ημ/νία Έναρξης Ανάλυσης : 15/07/2026	
		Ημ/νία Ολοκλήρωσης Ανάλυσης : 18/07/2026	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	
Κωδικός : 130-A749-26-N1982		Δειγματοληψία : Πελάτης	
Κατηγορία : Νερό		Ημ/νία Δειγ/ψίας : 15/07/2026	
Περιγραφή : ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ		Συσκευασία : Σε γυάλινη αποστειρωμένη φιάλη και πλαστική ½ l	
Κατάσταση : Κανονική		Συντήρηση : 2 – 8°C	
Παρατηρήσεις : Η οσμή και η γεύση στο δείγμα ήταν ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ.		Μεταφορά : Σε φορητό ψυγείο	

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Παράμετροι Ανάλυσης	Αποτελέσματα	Μονάδες Μέτρησης	Μέθοδος	Νομοθετικά Όρια της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β/25-05-2023)
Ολικά Κολοβακτηριειδή	Δεν ανιχνεύθηκαν	cfu/100 ml	ISO 9308-1:2014	0
E. coli	Δεν ανιχνεύθηκαν	cfu/100 ml	ISO 9308-1:2014	0
Εντερόκοκκοι	Δεν ανιχνεύθηκαν	cfu/100 ml	ISO 7899-2:2000	0
O.M.X. 37°C	Εκτιμώμενος αριθμός 8	cfu/1 ml	ISO 6222:1999	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
O.M.X. 22°C	Εκτιμώμενος αριθμός 3	cfu/1 ml	ISO 6222:1999	
pH	7,4	pH Units, 25°C	ISO 10523:2008	6,5 – 9,5
Αγωγιμότητα	461	μS/cm, 20°C	ΕΛΟΤ EN 27888:1993	< 2500μS/cm
Αμμώνιο	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD=0,02)	mg/l	HACH method 8038	< 0,50 mg/l
Υπολειμματικό Χλώριο	0,35	mg/l	HACH method 8021 (DPD method)	-----
Θολρότητα	0,38	NTU	ISO 7027-1:2016	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Χρώμα	<10	mg/l Pt – Co	APHA 2120C	
Νιτρικά – NO ₃ ⁻	7,9	mg/l	APHA 4500-NO ₃ -Method B	50 mg/l

Υπογραφή:	Δρ. Δημήτριος Δημητρίου	Χρήστος Δημ. Δημητρίου
	Βιολόγος – Μικροβιολόγος	Γενικός Διευθυντής
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:	20/07/2026	

- Η παρούσα έκθεση δοκιμής δεν επιτρέπεται να αναπαράχθει χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
- Όσες δοκιμές επισημαίνονται με αστερίσκο (*) στον πίνακα των δοκιμών δεν υπάγονται στο πεδίο διαπίστευσης.
- Τα στοιχεία του δείγματος δίδονται Κατά Δήλωση Πελάτη.