



ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ		Αρ. Πιστοποιητικού : B9654 (31-07-2026)	
Δ.Ε.Υ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ		Αρ. Αντιγράφων :	1
Ιωάννινα		Ημ/νία Παραλαβής Δείγματος :	28/07/2026
Υπ' όψη : Κου Προέδρου		Ημ/νία Έναρξης Ανάλυσης :	28/07/2026
		Ημ/νία Ολοκλήρωσης Ανάλυσης :	31/07/2026
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	
Κωδικός :	130-A798-26-N2026	Δειγματοληψία :	Πελάτης
Κατηγορία :	Νερό	Ημ/νία Δειγ/ψίας :	28/07/2026
Περιγραφή :	ΠΛ. ΜΑΒΙΛΗ	Συσκευασία :	Σε γυάλινη αποστειρωμένη φιάλη και πλαστική ½ l
Κατάσταση :	Κανονική	Συντήρηση :	2 – 8°C
Παρατηρήσεις :	Η οσμή και η γεύση στο δείγμα ήταν ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ.	Μεταφορά :	Σε φορητό ψυγείο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Παράμετροι Ανάλυσης	Αποτελέσματα	Μονάδες Μέτρησης	Μέθοδος	Νομοθετικά Όρια της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β/25-05-2023)
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	Δεν ανιχνεύθηκαν	cfu/100 ml	ISO 9308-1:2014	0
E. coli	Δεν ανιχνεύθηκαν	cfu/100 ml	ISO 9308-1:2014	0
Εντερόκοκκοι	Δεν ανιχνεύθηκαν	cfu/100 ml	ISO 7899-2:2000	0
O.M.X. 37°C	Μικροοργανισμοί παρόντες 1-2	cfu/1 ml	ISO 6222:1999	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
O.M.X. 22°C	17	cfu/1 ml	ISO 6222:1999	
pH	7,0	pH Units, 25°C	ISO 10523:2008	6,5 – 9,5
Αγωγιμότητα	450	μS/cm, 20°C	ΕΛΟΤ EN 27888:1993	< 2500μS/cm
Αμμώνιο	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD=0,02)	mg/l	HACH method 8038	< 0,50 mg/l
Υπολειμματικό Χλώριο	0,28	mg/l	HACH method 8021 (DPD method)	-----
Θολρότητα	0,32	NTU	ISO 7027-1:2016	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Χρώμα	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD=3)	mg/l Pt – Co	APHA 2120C	
Νιτρικά – NO ₃ ⁻	7,1	mg/l	APHA 4500-NO ₃ -Method B	50 mg/l

Υπογραφή:	Δρ. Δημήτριος Δημητρίου	Χρήστος Δημ. Δημητρίου
	Βιολόγος – Μικροβιολόγος	Γενικός Διευθυντής
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:	31/07/2026	

- Η παρούσα έκθεση δοκιμής δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή εγγραφή του ερμηνευτή.
- Όσες δοκιμές επισημαίνονται με αστερίσκο (*) στον πίνακα των δοκιμών δεν υπάγονται στο πεδίο διαπίστευσης.
- Τα στοιχεία του δείγματος δίδονται Κατά Δήλωση Πελάτη.