ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗ ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε.

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 11 • Γρ. 128 • ΤΘ 123 • 452 21 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ. 2651022520 • Fax: 2651033244
www: vioanalysis.gr • e-mail: vioanalysis@yahoo.gr

Δοκιμές
Αρ.Πιστ. 1156

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	
Δ.Ε.Υ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	
Ιωάννινα	
Υπ΄ όψη	: Κου Προέδρου

Αρ. Πιστοποιητικού	: **B9656 (31-07-2026)**
Αρ. Αντιγράφων	: **1**
Ημ/νία Παραλαβής Δείγματος	: **28/07/2026**
Ημ/νία Έναρξης Ανάλυσης	: **28/07/2026**
Ημ/νία Ολοκλήρωσης Ανάλυσης	: **31/07/2026**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	
Κωδικός	: **130-A798-26-N2028**
Κατηγορία	: **Νερό**
Περιγραφή	: **ΚΑ' ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ**
Κατάσταση	: **Κανονική**
Παρατηρήσεις	: **Η οσμή και η γεύση στο δείγμα ήταν ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ.**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	
Δειγματοληψία	: **Πελάτης**
Ημ/νία Δειγ/ψίας	: **28/07/2026**
Συσκευασία	: **Σε γυάλινη αποστειρωμένη φιάλη και πλαστική ½ l**
Συντήρηση	: **2 – 8ºC**
Μεταφορά	: **Σε φορητό ψυγείο**

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Παράμετροι Ανάλυσης	Αποτελέσματα	Μονάδες Μέτρησης	Μέθοδος	Νομοθετικά Όρια της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ 3525/Β/25-05-2023)
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	Δεν ανιχνεύθηκαν	cfu/100 ml	ISO 9308–1:2014	0
E. coli	Δεν ανιχνεύθηκαν	cfu/100 ml	ISO 9308–1:2014	0
Εντερόκοκκοι	Δεν ανιχνεύθηκαν	cfu/100 ml	ISO 7899–2:2000	0
Ο.Μ.Χ. 37ºC	Δεν ανιχνεύθηκαν	cfu/1 ml	ISO 6222:1999	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Ο.Μ.Χ. 22ºC	Μικροοργανισμοί παρόντες 1-2	cfu/1 ml	ISO 6222:1999	
pH	7,8	pH Units, 25ºC	ISO 10523:2008	6,5 – 9,5
Αγωγιμότητα	456	μS/cm, 20ºC	ΕΛΟΤ EN 27888:1993	< 2500μS/cm
Αμμώνιο	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD=0,02)	mg/l	HACH method 8038	< 0,50 mg/l
Υπολειμματικό Χλώριο	0,27	mg/l	HACH method 8021 (DPD method)	--------
Θολερότητα	0,47	NTU	ISO 7027-1:2016	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Χρώμα	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD=3)	mg/l Pt – Co	APHA 2120C	
Νιτρικά – NO_3^-	7,0	mg/l	APHA 4500-NO3- Method B	50 mg/l

Υπογραφή:	**Δρ. Δημήτριος Δημητρίου**	**Χρήστος Δημ. Δημητρίου**
	Βιολόγος – Μικροβιολόγος	**Γενικός Διευθυντής**
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:	**31/07/2026**	

- Η παρούσα έκθεση δοκιμής δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
- Όσες δοκιμές επισημαίνονται με αστερίσκο (*) στον πίνακα των δοκιμών δεν υπάγονται στο πεδίο διαπίστευσης.
- Τα στοιχεία του δείγματος δίδονται Κατά Δήλωση Πελάτη.