

**Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ο Κ Ι Μ Ω Ν**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	
Δ.Ε.Υ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	
Ιωάννινα	
Υπ' όψη : Κου Προέδρου	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	
Κωδικός	: 130-A735-26-N1951
Κατηγορία	: Νερό
Περιγραφή	: ΚΟΥΤΣΕΛΙΟ
Κατάσταση	: Κανονική
Παρατηρήσεις	: -----.

Αρ. Πιστοποιητικού	: B9721 (03-08-2026)
Αρ. Αντιγράφων	: 1
Ημ/νία Παραλαβής Δείγματος	: 13/07/2026
Ημ/νία Έναρξης Ανάλυσης	: 13/07/2026
Ημ/νία Ολοκλήρωσης Ανάλυσης	: 02/08/2026
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	
Δειγματοληψία	: Πελάτης
Ημ/νία Δειγ/ψίας	: 13/07/2026
Συσκευασία	: Σε γυάλινη αποστειρωμένη φιάλη και πλαστική ½ l
Συντήρηση	: 2 – 8°C
Μεταφορά	: Σε φορητό ψυγείο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ**Πίνακας 1 :** Δοκιμές που υπάγονται στο ΕΠΕΔ της ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε.

Νιτρώδη – NO ₂ ⁻	< 0,041	mg/l	HACH method 8507	0,50
Θειικά – SO ₄ ²⁻	Δεν ανιχνεύθηκε (<3)	mg/l	HACH method 8051	250,0

Πίνακας 2 : Δοκιμές που έχουν διεξαχθεί σε ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ υπεργολαβικό ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ εργαστήριο με Αρ. Πιστ. 44 (Όσες δοκιμές επισημαίνονται με αστερίσκο (*) στον πίνακα των δοκιμών δεν υπάγονται στο πεδίο διαπίστευσης του υπεργολάβου).

Παράμετροι Ανάλυσης	Αποτελέσματα	Μονάδες Μέτρησης	Μέθοδος	Νομοθετικά Όρια της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 /2023 (ΦΕΚ 3525/Β/25-05-2023)
Ασβέστιο – Ca	75,9	mg/l	ICPMS Τροποποιημένη 3125 A,B St. Met.	-----
Μαγνήσιο – Mg	3,2	mg/l	ICPMS Τροποποιημένη 3125 A,B St. Met.	-----
Κάλιο – K	0,79	mg/l	ICPMS Τροποποιημένη 3125 A,B St. Met.	-----
Νάτριο – Na	2,8	mg/l	ICPMS Τροποποιημένη 3125 A,B St. Met.	200,0
Χαλκός – Cu	0,032	mg/l	ICPMS Τροποποιημένη 3125 A,B St. Met.	2,0
Σίδηρος – Fe	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 10)	μg/l	ICPMS Τροποποιημένη 3125 A,B St. Met.	200
Μαγγάνιο – Mn	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 10)	μg/l	ICPMS Τροποποιημένη 3125 A,B St. Met.	50,0
Βόριο – B	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,05)	mg/l	ICPMS Τροποποιημένη 3125 A,B St. Met.	1,5
Χλωριούχα – Cl ⁻	5,1	mg/l	Εσωτερική μέθοδος	250,0

- Η παρούσα έκθεση δοκιμής δεν επιτρέπεται να αναπαράχθει χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
- Τα αποτελέσματα ισχύουν για το δείγμα ως ελήφθη.
- Τα στοιχεία του δείγματος δίδονται Κατά Δήλωση Πελάτη.
- Ο κανόνας απόφασης του εργαστηρίου βρίσκεται αναρτημένος στο site της εταιρίας www.vioanalysis.gr



Ολική Σκληρότητα	11,3	°dH	2340-B St. Met.	-----
Φθοριούχα – F ⁻	Δεν ανιχνεύθηκαν (LOD = 0,20)	mg/l	Εσωτερική μέθοδος	1,50
Αντιμόνιο – Sb	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,05)	μg/l	ICPMS Τροποποιημένη 3125 A,B St. Met.	10,0
Σελήνιο – Se	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 1,0)	μg/l	ICPMS Τροποποιημένη 3125 A,B St. Met.	20,0
Μόλυβδος – Pb	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 1,0)	μg/l	ICPMS Τροποποιημένη 3125 A,B St. Met.	10,0
Κάδμιο – Cd	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 1,0)	μg/l	ICPMS Τροποποιημένη 3125 A,B St. Met.	5,0
Νικέλιο – Ni	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 1,0)	μg/l	ICPMS Τροποποιημένη 3125 A,B St. Met.	20,0
Χρώμιο – Cr	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 1,0)	μg/l	ICPMS Τροποποιημένη 3125 A,B St. Met.	50,0
Αρσενικό – As	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 1,0)	μg/l	ICPMS Τροποποιημένη 3125 A,B St. Met.	10,0
Υδράργυρος – Hg	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,10)	μg/l	ICPMS Τροποποιημένη 3125 A,B St. Met.	1,0
Χρώμιο εξασθενές – Cr ⁶⁺	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 5,0)	μg/l	Τροποποιημένη βασισμένη στην 3500-Cr B St. Met.	-----

Παράμετροι Ανάλυσης	Αποτελέσματα	Μονάδες Μέτρησης	Μέθοδος	Νομοθετικά Όρια της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 /2023 (ΦΕΚ 3525/Β/25-05-2023)
Αργίλιο – Al	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 10,0)	μg/l	ICPMS Τροποποιημένη 3125 A,B St. Met.	200,0
Ουράνιο – U	0,29	μg/l	ICPMS Τροποποιημένη 3125 A,B St. Met.	30,0
Χλωριώδη – ClO ₂	Δεν ανιχνεύθηκαν (LOD = 0,05)	mg/l	IC Τροποποιημένη 4110 A,D St. Met.	0,70
Χλωρικά – ClO ₃	0,050	mg/l	Εσωτερική μέθοδος LCMSMS	0,70
Κυανιούχα – CN ⁻	Δεν ανιχνεύθηκαν (LOD = 10)	μg/l	HACH LCK 315	50,0
Ολικός Οργανικός Άνθρακας – TOC	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 3,0)	mg/l C	HACH LCK 385	-----
Βρωμικά – BrO ₃ ⁻	Δεν ανιχνεύθηκαν (LOD = 2,0)	μg/l	Εσωτερική μέθοδος LCMSMS	10,0
Οξειδωσιμότητα – KMnO ₄	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 1,5)	mg/l O ₂	Τροποποιημένη EN ISO 8467:1995	5,0

- Η παρούσα έκθεση δοκιμής δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
- Τα αποτελέσματα ισχύουν για το δείγμα ως ελήφθη.
- Τα στοιχεία του δείγματος δίδονται Κατά Δήλωση Πελάτη.
- Ο κανόνας απόφασης του εργαστηρίου βρίσκεται αναρτημένος στο site της εταιρίας www.vioanalysis.gr



Παράμετροι Ανάλυσης		Αποτελέσματα	Μονάδες Μέτρησης	Μέθοδος	Νομοθετικά Όρια της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 /2023 (ΦΕΚ 3525/Β/25-05-2023)
Βενζόλιο		Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,25)	μg/l	Εσωτερική μέθοδος GC-MS/HS-SPME τροποποιημένη και βασισμένη στο ISO 17943	1
Ολικά Τριαιλογονομεθάνια (THMs)	Tribromomethane (Bromoform)	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,25)	μg/l		-----
	Trichloromethane (Chloroform)	1,6	μg/l		-----
	Bromodichloromethane	1,3	μg/l		-----
	Dibromochloromethane	1,6	μg/l		-----
	Σύνολο των THMs	4,5	μg/l		Άθροισμα συγκεντρώσεων < 100
Βινυλοχλωρίδιο		Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,25)	μg/l		0,50
1,2-Διχλωροαιθάνιο		Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,25)	μg/l		3,0
Τριχλωροαιθυλένιο *		Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,50)	μg/l		Άθροισμα συγκεντρώσεων < 10
Τετράχλωροαιθυλένιο *		Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,50)	μg/l		
Ακρυλαμίδιο		Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,05)	μg/l	Τροποποιημένη μέθοδος UPLC-MSMS	0,10
Επιχλωρυδρίνη		Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,05)	μg/l	Εσωτερική μέθοδος GC-MS/HS-SPME τροποποιημένη και βασισμένη στο ΕΛΟΤ EN 14207	0,10

Παράμετροι Ανάλυσης		Αποτελέσματα	Μονάδες Μέτρησης	Μέθοδος	Νομοθετικά Όρια της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 /2023 (ΦΕΚ 3525/Β/25-05-2023)
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAHs)	Βενζο[a]πυρένιο	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,0025)	μg/l	Εσωτερική μέθοδος GC-MS-MS, τροποποιημένη και βασισμένη στα: 1) ISO 28540, 2) ΕΛΟΤ EN ISO 6468	0,010
	Βενζο[b]φθορανθένιο *	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l		Άθροισμα συγκεντρώσεων < 0,10
	Βενζο[k]φθορανθένιο *	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l		
	Ινδενο[1,2,3-cd]πυρένιο *	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l		
	Βενζο[g,h,i]περυλένιο *	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l		
	Άθροισμα των PAHs *	Δεν ανιχνεύθηκαν	μg/l		

Παράμετροι Ανάλυσης		Αποτελέσματα	Μονάδες Μέτρησης	Μέθοδος	Νομοθετικά Όρια της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 /2023 (ΦΕΚ 3525/Β/25-05-2023)
2,4'-DDD		Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l		0,10

- Η παρούσα έκθεση δοκιμής δεν επιτρέπεται να αναπαράχθει χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
- Τα αποτελέσματα ισχύουν για το δείγμα ως ελήφθη.
- Τα στοιχεία του δείγματος δίδονται Κατά Δήλωση Πελάτη.
- Ο κανόνας απόφασης του εργαστηρίου βρίσκεται αναρτημένος στο site της εταιρίας www.vioanalysis.gr



2,4'-DDE	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l	GC-MS-MS Τροποποιημένη μέθοδος βασισμένη στα: 1) ISO 28540, 2) ΕΛΟΤ EN ISO 6468	0,10
2,4'-DDT	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l		0,10
4,4'-DDD	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l		0,10
4,4'-DDE	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l		0,10
4,4'-DDT	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l		0,10
Ακρίναθρίνη	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l		0,10
Αλαχλόρ	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l		0,10
Αλδρίνη (Aldrin)	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,0075)	μg/l		0,030
άλφα-Ενδοσουλφάν	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l		0,10
άλφα-HCH	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l		0,10
Βενφλουραλίν	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l		0,10
Βήτα-ενδοσουλφάνη	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l		0,10
Βήτα-HCH	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l		0,10
Μπιφεντρίν	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l		0,10
Κλорνταίν Cis	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l		0,10
Κλорνταίν Trans	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l		0,10
Κυφλουθρίνη	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l		0,10
Κυπερμεθρίνη	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l		0,10
δέλτα-HCH	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l		0,10
Δελταμεθρίνη	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l		0,10
Διελδρίνη (Dieldrin)	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,0075)	μg/l		0,030
Ενδοσουλφάνη-θειική	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l		0,10
Ενδριναλδεΐδη	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l		0,10
Εντρίν	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l		0,10

Παράμετροι Ανάλυσης	Αποτελέσματα	Μονάδες Μέτρησης	Μέθοδος	Νομοθετικά Όρια της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 /2023 (ΦΕΚ 3525/Β/25-05-2023)
es-Φενβαλερεΐτ	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l		0,10
Εθόπροφος	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l		0,10
Φενιτριθιον	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l		0,10
Φενπροπατρίνη	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l		0,10
Φενβαλερεΐτ	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l		0,10
Φλουσιπρινεΐτ	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l		0,10
Επταχλώριο (Heptachlor)	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,0075)	μg/l		0,030
Εποξειδίο του επταχλωρίου (Heptachlorendo-epoxide)	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,0075)	μg/l		0,030

- Η παρούσα έκθεση δοκιμής δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
- Τα αποτελέσματα ισχύουν για το δείγμα ως ελήφθη.
- Τα στοιχεία του δείγματος δίδονται Κατά Δήλωση Πελάτη.
- Ο κανόνας απόφασης του εργαστηρίου βρίσκεται αναρτημένος στο site της εταιρίας www.vioanalysis.gr



Εποξειδίο του επταχλωρίου (Heptachlorepo-epoxide)	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,0075)	μg/l		0,030
Επτενόφος	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l		0,10
Εξαχλωροβενζόλιο	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l		0,10
Ισοντρίν	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l		0,10
λαμπτα-Συχαλοτρίν	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l		0,10
Λινταϊν	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l		0,10
Μεθοξυχλωρ	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l		0,10
Μετολαχλωρ	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l		0,10
Παραθείον Αιθυλ	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l		0,10
Παραθείον Μεθύλιο	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l		0,10
Περμεθρίν	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l		0,10
ταυ-Φλουβαλινεϊτ	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l		0,10
Τετραντιφον	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l		0,10
Τριφλουραλίνη	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l		0,10
Σύνολο παρασιτοκτόνων	Δεν ανιχνεύθηκαν	μg/l		0,50

Παράμετροι Ανάλυσης		Αποτελέσματα	Μονάδες Μέτρησης	Μέθοδος	Νομοθετικά Όρια της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 /2023 (ΦΕΚ 3525/Β/25-05-2023)
Αλογονοοξικά οξέα (HAA's)	Χλωροοξικό οξύ (MCAA)	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 5)	μg/l	Εσωτερική μέθοδος LC-MSMS	Άθροισμα συγκεντρώσεων < 60
	Βρωμοοξικό οξύ (MBAA)	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 5)	μg/l		
	Διχλωροοξικό οξύ (DCAA)	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 5)	μg/l		
	Διβρωμοοξικό οξύ (DBAA)	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 5)	μg/l		
	Τριχλωροοξικό οξύ (TCAA)	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 5)	μg/l		
	Άθροισμα των HAA's *	Δεν ανιχνεύθηκαν	μg/l		

Παράμετροι Ανάλυσης	Αποτελέσματα	Μονάδες Μέτρησης	Μέθοδος	Νομοθετικά Όρια της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 /2023 (ΦΕΚ 3525/Β/25-05-2023)
Δισφαινόλη Α	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,5)	μg/l	Εσωτερική μέθοδος LC-MSMS	2,5

Παράμετροι Ανάλυσης		Αποτελέσματα	Μονάδες Μέτρησης	Μέθοδος	Νομοθετικά Όρια της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 /2023 (ΦΕΚ 3525/Β/25-05-2023)
Υπερ- και πολυ-βρωμοαλογονοοξικά οξέα	Υπερφθοροβουτανικό οξύ (PFBA)	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l	Εσωτερική μέθοδος LC-MSMS	Άθροισμα συγκεντρώσεων < 0,10
	Υπερφθοροπεντανικό οξύ (PFPeA)	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l		
	Υπερφθοροεξανικό οξύ (PFHxA)	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l		
	Υπερφθοροεπτανικό οξύ (PFHpA)	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l		

- Η παρούσα έκθεση δοκιμής δεν επιτρέπεται να αναπαράχθει χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
- Τα αποτελέσματα ισχύουν για το δείγμα ως ελήφθη.
- Τα στοιχεία του δείγματος δίδονται Κατά Δήλωση Πελάτη.
- Ο κανόνας απόφασης του εργαστηρίου βρίσκεται αναρτημένος στο site της εταιρίας www.vioanalysis.gr

Υπερφθοροοκτανικό οξύ (PFOA)	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l
Υπερφθοροεννεανικό οξύ (PFNA)	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l
Υπερφθοροδεκανικό οξύ (PFDA)	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l
Υπερφθοροενδεκανικό οξύ (PFUnDA)	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l
Υπερφθοροδωδεκανικό οξύ (PFDoDA)	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l
Υπερφθοροδεκατριανικό οξύ (PFTrDA)	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l
Υπερφθοροβουτανosuλφονικό οξύ (PFBS)	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l
Υπερφθοροπεντανosuλφονικό οξύ (PFPeS)	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l
Υπερφθοροεξανosuλφονικό οξύ (PFHxS)	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l
Υπερφθοροεπτανosuλφονικό οξύ (PFHpS)	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l
Υπερφθοροοκτανosuλφονικό οξύ (PFOS)	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l
Υπερφθοροεννεανosuλφονικό οξύ (PFNS)	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l
Υπερφθοροδεκανosuλφονικό οξύ (PFDS)	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l
Υπερφθοροενδεκανosuλφονικό οξύ	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l
Υπερφθοροδωδεκανosuλφονικό οξύ	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l
Υπερφθοροτριδεκανosuλφονικό οξύ	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,02)	μg/l
Άθροισμα των PFAS *	Δεν ανιχνεύθηκαν	μg/l

Παράμετροι Ανάλυσης	Αποτελέσματα	Μονάδες Μέτρησης	Μέθοδος	Νομοθετικά Όρια της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 /2023 (ΦΕΚ 3525/Β/25-05-2023)
Μικροκυστίνη-LR	Δεν ανιχνεύθηκε (LOD = 0,10)	μg/l	Εσωτερική μέθοδος LC-MSMS, βασισμένη στο: ISO 22104	1,0

Υπογραφή: 

Δρ. Δημήτριος Δημητρίου
Βιολόγος – Μικροβιολόγος

Χρήστος Δημ. Δημητρίου
Γενικός Διευθυντής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 03/08/2026

- Η παρούσα έκθεση δοκιμής δεν επιτρέπει την επεξεργασία των αποτελεσμάτων.
- Τα αποτελέσματα ισχύουν για το δείγμα που αναφέρεται.
- Τα στοιχεία του δείγματος δίδονται Κατά την ημερομηνία της δοκιμής.
- Ο κανόνας απόφασης του εργαστηρίου βρίσκεται αναρτημένος στο site της εταιρίας www.vioanalysis.gr

ση του ει

φή.